




unitate aflata in  
PROCES DE ACREDITARE  
pentru ciclul II de acreditare



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ  
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu  
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218  
Tel. 0253/210432  
Fax 0253/210432  
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare.....10378.....Data.....21.03.2024.....

## INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 27.03.2024, ora 12.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de "Lucrări de reparații curente a rețelei de oxigen din secția ORL (inclusiv sălile de operații aferente) situate în locația spitalului din str.Tudor Vladimirescu". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 30.04.2024.

Detaliile tehnice minime ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru stabilirea ofertei tehnice să se solicite informații suplimentare la tel.0769016182 – ing.Toma Cristinel.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor posta în Catalogul electronic SICAP până la data de 27.03.2024, ora 10.00 sau se vor depune în plic închis la secretariatul unității noastre din str.Progresului nr.18.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite, postate sau modificate după data și ora limită.

Ofertanții vor anunța autoritatea contractantă, până la data de 26.03.2024, ora 11.00, cu privire la postarea ofertei în catalogul electronic SICAP, la adresa de mail [aprovizionare@spitalgorj.ro](mailto:aprovizionare@spitalgorj.ro) sau fax 0253237804, menționând clar numele operatorului economic și codul fiscal.

Ofertele se vor posta sub denumirea " Lucrări de reparații curente a rețelei de oxigen din secția ORL", iar în câmpul "Descriere" se va trece: Ofertantul își asumă în totalitate cerințele din prezentul anunț, caietul de sarcini atașat și îndeplinește toate cerințele de calificare solicitate prin invitația de participare.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declaratie pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

-Vienesu Dumitru – Manager

-Davidescu Marilena – Director Medical

- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.CertIFICATE fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

4.Atestare lucrări de proiectare, execuție și montaj rețele pentru fluide medicale.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,  
Ec.Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,  
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,  
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



**CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ**

**Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu**

Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218

Tel. 0253/210432

Fax 0253/210432

E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr.10264 din 21.03.2024

### **CAIET DE SARCINI**

Privind reparații curente a rețelei de oxigen din secția O.R.L., (inclusiv săli de operații) spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu

#### **Date generale**

#### **Denumirea lucrării :**

*„ Privind reparații curente a rețelei de oxigen din secția O.R.L., (inclusiv săli de operații) spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu” .*

#### **Beneficiar :**

Spitalul Județean de urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. T.Vladimirescu, nr.32.

Amplasamentul construcției ce se amenajează :

Clădirea Spitalului nr.2 se află în strada T.Vladimirescu nr.32, iar la etajul I corpul F de clădire funcționează secția O.R.L..

În prezent în această secție se desfășoară lucrări de înlocuire a instalației electrice în cadrul proiectului de reabilitare energetică.

În cadrul proiectului ce se derulează la această locație nu a fost prevăzută modernizarea și extinderea rețelei de oxigen medical, care în momentul actual se află la nivelul anului 1986 când a fost dat în folosință acest spital.

De asemeni noile norme de acreditare a spitalelor impun montarea unei prize de oxigen la cel puțin 2 paturi.

Menționăm că a fost începută lucrarea de reabilitare și modernizare a blocului operator O.R.L.- Oftalmologie, lucrare efectuată cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj.

#### **Caracteristici ale construcției**

Clădirea unde funcționează secția O.R.L. este clădire P+1, executată în anul 1956.

**Condiții solicitate de beneficiar :**

Privind reparații curente a rețelei de oxigen din secția O.R.L., (inclusiv săli de operații) spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu

-cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în legea 10/1995  
-prescripțiile tehnice prevăzute în "Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor " indicativ NP 015-97 , aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997.

condiții functionale :

-posibilitatea opririi centralizate a oxigenului pentru fiecare încăpere în parte;  
-montarea a 26 cuple rapide;

Conform normelor în vigoare cât și cerințele pentru acreditare prevăd cel puțin o priză de oxigen la două paturi.

-fiecare priză va fi dotată cu barbotor ;

-întreaga lucrare va fi însoțită de certificate de garanție, precum și procese verbale pentru calitatea lucrărilor ;

-montarea a aproximativ 170 m țevă cupru gaze medicale O 15 ;

-montarea a aproximativ 75 m țevă cupru gaze medicale O 18 ;

-montarea a aproximativ 20 m țevă cupru gaze medicale O 28 ;

-se vor monta 12 robineti inox pentru sectorizarea instalației de oxigen ;

-firma trebuie să dețină autorizație ISCIR valabilă pentru montare, reparare pentru conducte metalice având  $T_{max}$  între  $-196^{\circ}C$  și  $+200^{\circ}C$ ,  $P_{max}$  până la 40 bari ;

-să aibă capacitatea să proiecteze și să fabrice echipamente sub presiune în conformitate cu prevederile Directivei 97/23/EC, modul G conform HG 584/2004 ;

-să fie certificată pentru lucrări de proiectare, execuție și montaj de rețele pentru fluide medicale și aparatura medicală aferentă acestora – SR EN ISO 13458 : 2016.

-instalația executată va fi racordată în noua instalație de oxigen a secției Ortopedie.

Intocmit,  
Dir. Tehnic ad.tiv. patrimoniu  
Ing.TOMA CRISTI

