



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare...35264...Data...18.10.2023

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 24.10.2023, ora 13.00 selecție de oferte în vederea atribuirii contractului de "Lucrări de reabilitare și extindere a rețelei de oxigen din secția Ortopedie situate în locația spitalului din str.Tudor Vladimirescu". Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Durata contractului va fi până la data de 30.11.2023.

Detaliile tehnice minime ale lucrărilor se regăsesc în caietul de sarcini atașat, urmând ca pentru stabilirea ofertei tehnice să se solicite informații suplimentare la tel.0762770749 – ing.Cîrstoiu Sorin.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor transmite pe adresa de email aprovizionare@spitalgorj.ro pînă la data de 24.10.2023 ora 10.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data și ora limită.

Doar ofertantului care îndeplinește criteriul de atribuire "prețul cel mai scăzut" i se vor solicita, în termenul comunicat de autoritatea contractantă (nu mai mult de 3 zile lucrătoare) următoarele documente de calificare:

1.Declarație pe proprie răspundere, în temeiul art.59-60 din Legea 98/2016

Persoanele cu funcții de decizie din cadrul autorității contractante sunt următoarele:

- Vienesu Dumitru – Manager
- Davidescu Marilena – Director Medical
- Pogonaru Ion – Director Fin.Contabil
- Mătrăgună Laura – Director Îngrijiri
- Toma Cristinel – Director Tehnic Administrativ și de Patrimoniu

2.Certificat constatator eliberat de ONRC – din care să rezulte domeniul de activitate principal/secundar

3.Certificate fiscale care să ateste faptul că ofertanții nu au datorii la bugetul de stat și bugetul local.

4.Atestare lucrări de proiectare, execuție și montaj rețele pentru fluide medicale.

5. Autorizație ISCIR pentru montare, reparare conducte metalice Tmax între -196°C și +200°C, Pmax până la 40 bari.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec. Vîntescu Dumitru



DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Pogonaru Ion

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec.Brîncuș Florin Gabriel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Manager,
Ec. Vienesu Dumitru

Nr.34862 din 12.10.2023

CAIET DE SARCINI

Privind reabilitarea și extinderea rețelei de oxigen din secția Ortopedie (inclusiv săli de operații) corp A spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu

Date generale

Denumirea lucrării :

„Privind reabilitarea și extinderea rețelei de oxigen din secția Ortopedie (inclusiv săli de operații) corp A spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu”

Beneficiar :

Spitalul Județean de urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. T.Vladimirescu, nr.32.

Amplasamentul construcției ce se amenajează :

Clădirea Spitalului nr.2 se află în strada T.Vladimirescu nr.32, iar la etajul I corpul A de clădire funcționează secția Ortopedie.

În prezent în această secție se desfășoară lucrări de modernizare (înlocuirea integrală a linoleumului, reabilitarea tuturor grupurilor sanitare prin înlocuirea faianței, gresiei, precum și a tuturor obiectelor sanitare) cu fonduri de la Consiliul Județean Gorj.

În cadrul proiectului ce se derulează la această locație nu a fost prevăzută modernizarea și extinderea rețelei de oxigen medical, care în momentul actual se află la nivelul anului 1986 când a fost dat în folosință acest spital.

De asemeni noile norme de acreditare a spitalelor impun montarea unei prize de oxigen la cel puțin 2 paturi.

Caracteristici ale construcției

Clădirea unde funcționează secția Ortopedie este clădire tip monobloc S+P+3,

executată pe diafragme și grinzi cu planșee de beton.

Anul dării în folosință este 1986.

Condiții solicitate de beneficiar :

Lucrări de reabilitare sau după caz, modificarea rețelei de oxigen din secția Ortopedie corp A spitalul nr.2 din locația str. T.Vladimirescu nr. 32.

-cerințele esențiale de calitate așa cum sunt prevăzute în legea 10/1995

-prescripțiile tehnice prevăzute în "Normativul privind proiectarea și verificarea construcțiilor spitalicești și a instalațiilor " indicativ NP 015-97 , aprobat de MLPAT cu ordinul nr.4/N din 22 ianuarie 1997.

condiții functionale :

-posibilitatea opririi centralizate a oxigenului pentru fiecare încăpere în parte;

-montarea a 40 cuple rapide;

Conform normelor în vigoare cât și cerințele pentru acreditare prevăd cel puțin o priză de oxigen la două paturi.

-fiecare priză va fi dotată cu barbotor ;

-întreaga lucrare va fi însoțită de certificate de garanție, precum și procese verbale pentru calitatea lucrărilor ;

-montarea a aproximativ 278 m țeavă cupru gaze medicale O 15 ;

-se vor monta 24 robinete inox pentru sectorizarea instalației de oxigen ;

-firma trebuie să dețină autorizație ISCIR valabilă pentru montare, reparare pentru conducte metalice având T_{max} între $-196^{\circ}C$ și $+200^{\circ}C$, P_{max} până la 40 bari ;

-să aibă capacitatea să proiecteze și să fabrice echipamente sub presiune în conformitate cu prevederile Directivei 97/23/EC, modul G conform HG 584/2004 ;

-să fie certificată pentru lucrări de proiectare, execuție și montaj de rețele pentru fluide medicale și aparatura medicală aferentă acestora – SR EN ISO 13458 :2016

Valoarea estimată a lucrării (având în vedere prețurile de la lucrările anterioare), este de 66.000 lei.

Intocmit,
Dir. Tehnic ad.tiv. patrimoniu
Ing.TOMA CRISTI

