



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 25138 Data 01.07.2025

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 07.07.2025, ora 10.00 selecție de oferte în vederea achiziționării unui ascensor de 500 kg conform caietului de sarcini atasat

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 – Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguiiu@yahoo.com, până la data de 07.07.2025 ora 10.00 și **nu trebuie să depășească valoarea de 96.476 lei fara tva**

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ing. Tunaru Paul



Aprobat Manager

Nr **12567** din 02.04.2025

CAIET DE SARCINI

Înlocuire totală ascensor 500 kg, din spitalul nr.2, locația str. Tudor Vladimirescu nr. 32.

1.Introducere

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele din caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale și obligatorii. În acest sens vor fi luate în considerație toate ofertele care, prin propunerea tehnică, asigură un nivel egal sau superior cerințelor minimale din caietul de sarcini; ofertele de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini vor fi declarate neconforme în temeiul art. 215, alin. (5) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu art. 137, alin. (3), lit. a) din H.G. nr. 395/2016.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea „sau echivalent”.

Se acceptă doar produse noi.

Obiectul contractului

Înlocuire ascensor 500 kg, 6 persoane, 3 stații:

- Demontare ascensorului existent
- Achiziție și montaj ascensor nou (inclusiv glisieră cabină și contragreutate), cu specificațiile tehnice din anexa 1.

Cantitate: un ascensor de 500 kg.

2.Conținutul prezentului Caiet de Sarcini

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

3.Contextul realizării acestei achiziții de produse

3.1.Informații despre Autoritatea Contractantă

Autoritatea contractantă: **Consiliul Județean Gorj. Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu**

Paul

3.2. Informații despre Beneficiarul Investiției

Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu este o instituție publică cu activitate în domeniul sănătății, aceasta fiind înființată ca unitate spitalicească în anul 1846, care de-a lungul timpului a fost extins și modernizat și este serviciu public de interes local al Județului Gorj.

Sediul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu se află în Strada Progresului, nr. 18, Municipiul Târgu-Jiu, județul Gorj.

3.3. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor:

Conform prescripțiilor ISCIR în vigoare, acesta a depășit cu mult termenul și durata de funcționare reglementate prin HG 2139/ 2004 –pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, codul 2.3.6.3.2. – Ascensoare de persoane pentru clădiri care este reglementat la maxim 12 ani.

3.4. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Beneficiile pe care autoritatea contractantă le va obține în urma derulării procedurii în vederea încheierii unui contract de achiziție publică sunt următoarele:

Se aliniază la standardele europene de transport, de igienă și cele de sănătate, ascensorul ce asigură transportul hranei de la parter până la spațiul de distribuire a acesteia către secțiile din această locație.

3.5. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Nu este cazul

3.6. Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Nu este cazul

3.7. Factori interesați și rolul acestora

Titular investiție: Consiliul Județean Gorj

Beneficiar investiție: Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu

4.Descrierea produselor solicitate

Înlocuire totală ascensor 500 kg, din spitalul nr.2, locația str. Tudor Vladimirescu nr. 32.

4.1. Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

În momentul de față există ascensor la care îi expira autorizația la 31.07.2025. după această dată ascensorul nu mai primește altă autorizație.

4.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Se asigură transportul pe verticală a personalului și a hranei de la parter până la spațiul de distribuire a acesteia către secțiile din această locație.

4.3. Obiectivele specifice la care contribuie furnizarea produselor

Mentținerea standardului actual al secțiilor din cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu și susținerea pentru dezvoltarea organică și necesară a capacităților tehnice în interesul pe care îi deservește Spitalului Județean de Urgență Târgu-Jiu.

Micșorarea timpilor de livrare a meselor, către pacienții S.J.U.

4.4. Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate:

Înlocuirea ascensorului cu altul nou, conform instrucțiunilor date de producător în documentația tehnică a mașinii de ridicat, conform cu noile standard europene și a prevederilor prescripției tehnice ISCIR în vigoare.

Vechiul ascensor se va demonta și depozita într-un spațiu pus la dispoziția contractantului de către SJU.

4.4.1. Disponibilitatea dacă este cazul

Nu este cazul

4.5. Extensibilitate/Modernizare dacă este cazul

Nu este cazul

4.5.1. Garanție

Perioada de garanție este de minimum 2 ani, de la punerea în funcțiune .

4.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru transportul în termen a deșeurilor medicale și se presupune că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina, în acest sens nu va invoca niciun motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

4.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul

4.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, testare

Se va face conform PT R2/ 2010

4.5.3.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Da- Va fi instruit personalul din echipa de întreținere a SJU

4.5.3.3. Menținerea preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul, aceasta fiind asigurată de echipa de întreținere, revizii și reparații a SJU

4.5.3.4. Menținerea corectivă în perioada de post-garanție, după caz

Nu este cazul

4.5.3.5. Suport tehnic

Da

4.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției:

Contractantul va asigura piese de schimb, contra cost, pentru utilajul montat.

4.5.4. Mediul în care este operat produsul

Nu este cazul

4.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea

Nu este cazul

4.6. Atribuțiile și responsabilitățile părților:

S.J.U Tg-Jiu va asigura accesul la locația și spațiul unde trebuie montat ascensorul

Riscuri și măsuri de gestionare a acestora:

Tipul de risc	Risc	Modalități de gestionare
1. De natura managerială	a) Dificultăți de colaborare și comunicare între factorii interesați implicați	Autoritatea Contractantă va pune la dispoziția ofertanților declarați câștigători, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. Contractanții vor consulta Autoritatea Contractantă în ceea ce privește orice problema întâmpinată în execuția Contractului.
	b) Furnizarea de date și informații insuficiente de către Autoritatea Contractantă și care sunt necesare pentru derularea Contractului / pentru îndeplinirea cerințelor solicitate prin Caietul de Sarcini, la nivelul de calitate așteptat	
	c) Solicitări de informații noi din partea Contractanților	
2. De natură contractuală	a) Neîndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract	Autoritatea Contractantă va monitoriza Contractul din punct de vedere cantitativ - calitativ și al timpului de livrare a produselor.
	b) Apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară achizitorului	Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a rezilia contractual.
3. De natură tehnică	Furnizarea unor produse neconforme cu cerințele solicitate prin Caietul de Sarcini	Autoritatea Contractantă va urmări cu strictețe respectarea specificațiilor tehnice pentru produsele livrate și va respinge produsele neconforme.
4. De natură financiară	Neplata la termen a facturilor	Autoritatea Contractantă va monitoriza permanent situația plăților efectuate și respectarea termenelor de plată.

5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsele/echipamentele
factură fiscală, însoțită de centralizatorul cu devizul de lucrări, documentație pentru autorizare și întocmire carte tehnică ISCIR, manual de întreținere.

3. Recepția produselor

Se întocmește un raport (proces verbal) la terminarea lucrărilor.

7. Modalități și condiții de plată :

Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea Contractantă.

Plata se va face prin ordin de plată în baza facturii emise de furnizor, în termen de maxim 60 zile de la emiterea facturii.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Contractantul trebuie să fie autorizat ISCIR pentru lucrări de montaj ascensoare și să respecte toate prevederile legale aplicabile la nivel național, prescripțiile tehnice ISCIR dar și regulamentele aplicabile la nivelul Uniunii Europene (acolo unde se impune).

Întocmit,

Ing. TOMA CRISTI

ANEXA I - LUCRĂRI ÎNLOCUIRE ASCENSOR 500KG (demontare ascensor existent și achiziție și montaj ascensor nou)

CARACTERISTICI TEHNICE:

Clădirea în care se va monta noul ascensor, dispune de camera mașinii.

Dimensiunile aproximative ale puțului ascensorului sunt:

Î = 11.700mm; L/l = 1800/1600 mm; spațiul de siguranță 1400 mm; lumina ușă = 1960/700 mm.

TIP COMANDĂ:

Panou de comandă electronic vvf cu microprocesor cu display - afișor coduri de eroare, parametri, circuite de siguranță;

- Memorare automată a comenzii;
- Dispozitive de siguranță în caz de scurtcircuit sau fluctuații de tensiune;
- Posibilitatea setării pentru toate tipurile de comandă, respectiv comandă universală, colectiv în sus, colectiv în jos, colectiv selective, cu sau fără chit.

Instalație electrică ascensor completă (instalația electrică pe puț, tronsoane conexiuni inclusiv cutii derivație camera mașinii, instalația electrică iluminat puț).

CABINA ASCENSORULUI:

-Cabină ascensor 6 persoane, cu pereții din inox satinat cu mană curentă pe peretele opus ușilor și fără oglindă.

- uși cu deschidere automată, operator cabină.
- iluminată cu led, covor PVC trafic greu pe podea, alarmă, iluminat de siguranță.
- Cabina va avea în dotare cutie de comandă dotată cu semnalizări:
- confirmare comandă;
- sens de mers;
- poziția cabinei;
- alarmă;
- comunicare bidirecțională
- semnalizările sunt realizate cu display tip LCD.

UȘILE DE PALIER:

- Ușă automata palier cu deschidere centrală (3 bucăți) – inox satinat
- Lumină ușă 700mm
- Ușa de pa parter va fi dotată cu butonieră palier cu display LCD.

KIT TROLIU:

Acesta va fi montat în camera mașinii existentă

- Cuprinde ansamblul format din: troliu (reductor), electromotor, frână troliu, roată de fricție, cabluri de tracțiune

Troliu 1 viteză, 1 m/s, putere 5.5 KW

Tensiune alimentare: 400/230 V, 50 Hz

Roata de tracțiune: 600 mm.

Cabluri de tracțiune (4 buc) + tije

Limitator viteză și întinzător cablu

- limitator viteză nou

- întinzător și cablu LV noi

Întocmit,

Ing. TOMA CRISTI

