

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 38974 Data 09.10.2025

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 13.10.2025, ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziției unui cazan pentru încălzire de 150 kw și montarea acestuia în cadrul secției Inrețioase

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 – Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguii@yahoo.com, până la data de 13.10.2025 ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

În urma semnării contractului se va depune în termen de 5 zile de la semnării contractului garanție de bună execuție în cuantum de 5% din valoarea fără tva.


Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ing. Tunaru Paul



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel.: 0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 38360 din 05. 10. 2025

CAIET DE SARCINI **ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ CAZAN PENTRU ÎNCĂLZIRE DE 150 KW – LA** **SECȚIA INFECȚIOASE**

1.OBIECTUL CAIETULUI DE SARCINI

Serviciile care fac obiectul caietului de sarcini se referă la achiziția și montarea unui cazan de încălzire de 150kw în condensatie pentru secția Infecțioase .

Prin încheierea contractului, prestatorul se obligă să presteze servicii de montarea unui cazan încălzire de 150kw în condensatie pentru secția Infecțioase ,precum și modificarea instalației existente pentru cazane în condensatie.

Achizitorul are obligația de a achita prestatorului numai contravaloarea serviciilor executate de acesta, rezultate din situația de plată acceptată și consemnate în procesul verbal de recepție.

Contractul de service este obligatoriu conform Legii nr.164 /21.03.2008, Art.14.

2.CONDIȚII DE EXECUTARE A SERVICIILOR

În vederea menținerii la parametrii proiectați ai echipamentelor aferente instalațiilor termice din locațiile precizate în Anexa prestatorul va efectua servicii de montarea unui cazan de încălzire de 150kw pentru secția Infecțioase .

Serviciile de montare a cazanului de apă caldă și încălzire în condensatie de 150kw , vor fi executate la locul de funcționare a echipamentului.

2.1.Operațiunile ce se vor efectua la montare a cazanului de încălzire de 150 kw

:

- demonat cazan existent
- montat cazan în condensatie
- montare conductă de alimentare cazan cu apă;
- montare racoarde tur și retur către distribuitor ;
- montare ventile alimentare :
- legături electrice necesare;
- legaturi către pompa de recirculare și vas de expansiune

- racordat la coloana de alimentare cu gaze;
- montare regulator gaz;
- probe de etanșeitate la rece;
- probe de etanșeitate la cald;
- garanție la lucrările executate

MONTAJ CAZAN DE APA CALDA DE 150KW IN CONDENSAȚIE

Nr. Crt.	Denumire produs.	Cantitate Buc.	Preț unitar	Total valoare	
1.	CAZAN DE ÎNCĂLZIRE DE 150 KW	1			

În tarife se vor cuprinde obligatoriu cheltuielile de deplasare.

Pentru instalațiile mai sus menționate obligatoriu va fi încheiat contract de service cu firmă autorizată.

Pentru efectuarea lucrărilor de montaj se vor utiliza numai subansamble, piese și materiale agreate de producător.

Verificarea calității lucrărilor efectuate se va face în prezența beneficiarului printr-o probă de funcționare a aparatului.

4.CERINȚE

Serviciile vor fi efectuate cu respectarea normativelor și reglementărilor I.S.C.I.R. în vigoare, **operatorii economici trebuie să dețină autorizații**, astfel:

- AUTORIZAȚIE I.S.C.I.R. pentru INSTALARE, MONTARE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE, VERIFICĂRI TEHNICE ÎN UTILIZARE la cazane de apă caldă având $P < 400\text{kw}$ și $P > 400\text{kw}$ și cazane abur de joasă presiune;
- AUTORIZAȚIE I.S.C.I.R. pentru MONTARE, PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, REPARARE ȘI ÎNTREȚINERE la instalații de ardere și instalații de automatizare pentru cazane.

Personalul tehnic de specialitate (responsabilul cu supravegherea lucrărilor, responsabilul cu verificarea tehnică, etc.) să dețină atestate. În cazul în care ofertantul colaborează cu persoane fizice declarate la ofertare, acestea trebuie să fie atestate I.S.C.I.R. iar atestatele să fie în perioada de valabilitate.

5.CONDIȚII TEHNICE ȘI DE CALITATE

Echipamentele și toate accesoriile folosite trebuie să fie omologate în România, să fie acceptate conform legislației în vigoare. Prestatorul își va asuma răspunderea pentru eventualele pagube cauzate de în urma montajului sau a service-ului, din vina sau culpa angajaților săi și va răspunde direct de siguranța bunurilor aflate în spațiul beneficiarului și securității angajaților care operează aparatele supuse intervențiilor.

Pentru subansamblele și piesele folosite, prestatorul va înmâna beneficiarului certificate de conformitate.

Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului lista persoanelor care vor efectua lucrările de service în clădirile beneficiarului, iar pe durata contractului acestea vor respecta normele SSM/SU/PM beneficiarului.

6.GARANȚII

Pentru subansamblele și piesele folosite, prestatorul va acorda o garanție cel puțin egală cu cea acordată de producător dar nu mai mică **2 ani** pentru cazan **3 ani** de la data punerii în funcțiune.

7.TRANSPORT

Piesele și subansamblele folosite vor fi transportate la locul de utilizare de prestator. În cazul în care este necesar ca un echipament să fie dus la sediul prestatorului pentru reparare, transportul acestuia se va face pe cheltuiala prestatorului.

8.Parametri cazan :

-putere 150kw

-temperatura max 95 C

-presiune max 6 bar

-alimentare electrică -230V-50Hz-80 W

-combustibil utilizat—gaze

-randament în funcțiune-- cât mai ridicat.

Întocmit,
Ing.Toma Cristi

