


 ANMCS unitate aflată în SUPRAVEGHEREA Autorități Naționale de Management al Calității în Sănătate		CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218 Tel. 0253/210432, Fax 0253/210432 E-mail: office@spitalgorj.ro Cod Fiscal 4448067
--	---	--

Nr. 1185 / 14.01.2026

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 16.01.2026, ora 11⁰⁰ selecție de oferte în vederea achiziționării lucrărilor de „Modificare taseu instalație de oxigen de la Secția Endocrinologie, etajul III din cadrul Spitalului Județean de Urgență, locația din str.Progresului, nr.18”.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Se vor realiza categoriile de lucrări în conformitate cu prevederile din Caietul de sarcini anexat.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0769016182 - Ing. Toma Cristi.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguii@yahoo.com, până la data de 16.01.2026, ora 11⁰⁰.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.


Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasati pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Manager,
Ec.Vienesu Dumitru



Director financiar contabil,
Ec.Brincuş Florin

Serviciul aprovizionare achiziții,
Ing.Tunaru Paul



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. :0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 1184..... din 14.01. 2026

CAIET DE SARCINI

„Modificare traseu instalație de oxigen de la Secția Endocrinologie etajul III din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str.Progresului nr.18,,

Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a fost înființat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins și modernizat.

Odată cu aderarea României la UE este necesar ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind dotarea cu aparatură, echipamente medicale etc.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat deservește populația Județului Gorj precum și cea din localitățile limitrofe județului.

În consecință este nevoie ca spitalul să fie modernizat atât în ceea ce privește confortul bolnavilor cât și în ceea ce se solicită de către personalul medical.

Denumirea lucrării: „ Modificare traseu instalație de oxigen de la Secția Endocrinologie etajul III din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str.Progresului nr.18,,.

Beneficiar : *Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .*

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spațiul în care funcționează în prezent secția Endocrinologie se află în corpul nou de clădire la etajul III. Acest spațiu a fost într-un amplu proces de reabilitare și modernizare privind creșterea eficienței energetice care a dus la compromiterea vechii rețele de oxigen medical.

Se dorește pentru această rețea intrarea în normalitate.

Cantitățile de materiale ce urmează a fi folosite la această reabilitare sunt :

9.Țeavă cupru O 15

65 m

Întocmit,

Ing. Cîrstoiu Sorin

