



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare 38720 Data 15.10.2016

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 21.10.2016, ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziționării serviciilor de modificare traseu instalatie oxigen Sectie Obstretica Ginecologie din Str. Progresului, nr 18.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0762770749 – Ing. Cirstoiu Sorin.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitarguiju@yahoo.com, până la data de 21.10.2016 ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienesu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec. Macarie Daniel



CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. :0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 38512 din 14.10. 2026

CAIET DE SARCINI

„Relocare rețea de oxigen la Secția Obstetrică- ginecologiedin cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str.Progresului nr.18,,

Date generale:

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu a fost înființat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins și modernizat.

Odată cu aderarea României la UE este necesar ca unitățile spitalicești să respecte directivele UE privind dotarea cu aparatură ,echipamente medicale etc.

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenței medicale de urgență și în ambulatoriu, personalul medical specializat deservește populația Județului Gorj precum și cea din localitățile limitrofe județului.

În consecință este nevoie ca spitalul să fie modernizat atât in ceea ce privește confortul bolnavilor cât și în ceea ce se solicită de către personalul medical.

Denumirea lucrării: „Relocare rețea de oxigen la Secția Obstetrică- ginecologiedin cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str.Progresului nr.18,, .

Beneficiar : Spitalul Județean de Urgență Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr.18 .

Amplasamentul construcției ce se amenajează:

Spațiul în care funcționează in prezent secția Obstetrică-ginecologie se află în corpul nou de clădire la etajul II.

Acest spațiu a fost într-un proces de reabilitare și modernizare privind creșterea eficienței energetice care a dus la compromiterea vechii rețele de oxigen medical.

Se dorește re poziționarea acestei rețele deoarece în urma lucrărilor de reabilitare energetică de la locația Spitalului din str. Progresului a fost montat tavan fals fapt ce a dus la acoperirea rețelei de oxigen medical..

Cantitățile de materiale ce urmează a fi folosite la această reabilitare sunt :

Țeavă cupru O 15	75 m
Robinet inox ½	7 buc.

Întocmit
Ing. Cirstoiu Sorin

