ANMCS
unitate aflată în
PROCES DE ACREDITARE
pentru ciclul II de acreditare

CONSILIUL JUDEȚEAN GORJ
Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. 0253/210432
Fax 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. înregistrare ..40308..... Data 28.10.2026.....

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Spitalul Județean de Urgență Tg-Jiu, organizează în data de 03.11.2026..., ora 11.00 selecție de oferte în vederea achiziționării serviciilor de extindere retea oxigen Sectie Boli Infectioase, Dermatologie si Oncologie din Str. Unirii nr. 56.

Modalitatea de atribuire este achiziția directă conform prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare și art.43 alin.2 din HGR 395/2016 cu modificările și completările ulterioare.

Informații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0762770749 – Ing. Cirstoiu Sorin.

Nu se admit oferte parțiale/alternative.

Valoarea estimata a lucrarii este de 23500 lei fara tva

Criteriul de atribuire al contractului este prețul cel mai scăzut.

Ofertele financiare se vor depune la secretariatul unității, la nr. de fax 0253210432 sau pe adresa de mail achizitiitargujiu@yahoo.com , până la data de ..03.11.2026..... ora 11.00.

Valabilitatea ofertelor: 60 zile de la data limită de postare a ofertelor. Orice ofertă cu o perioadă de valabilitate mai mică de 60 zile va fi automat respinsă.

Plata se va face prin ordin de plată în contul pe care ofertantul declarat câștigător prin aplicarea criteriului de atribuire, trebuie să-l aibă deschis la Trezoreria statului.

Termenul de plata este de 60 de zile de la primirea facturii.

Nu vor fi luate în considerare ofertele primite după data limită.

Conform art.138 alin.2 din HG 395/2016, în situația în care se prezintă două sau mai multe oferte care conțin același preț, autoritatea contractantă va solicita ofertanților clasați pe primul loc și care au prețuri egale o nouă propunere financiară, caz în care achiziția se va efectua de la ofertantul a cărui nouă propunere financiară are prețul cel mai scăzut.

Organismul competent pentru căile de atac: conform Legii 554/2004 contenciosului administrativ.

MANAGER,
Ec.Vienescu Dumitru

DIRECTOR FIN.CONTABIL,
Ec. Brincus Florin Gabriel

SERV.APROVIZIONARE ACHIZIȚII,
Ec. Macarie Daniel

CONSILIUL JUDEŢEAN GORJ
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu
Str. Progresului, nr.18, Cod: 210218
Tel. :0253/210432
Fax: 0253/210432
E-mail: office@spitalgorj.ro

Nr. 38374 din 13.10. 2026

CAIET DE SARCINI

„Extindere rețea de oxigen la Secțiile Boli infecțioase, Dematologie și Oncologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str. Unirii nr.56,

Date generale:

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu a fost înfiinţat ca unitate spitalicească în anul 1846, de-a lungul timpului fiind extins şi modernizat.

Odată cu aderarea României la UE este necesar ca unităţile spitaliceşti să respecte directivele UE privind dotarea cu aparatură ,echipamente medicale etc.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg-Jiu are ca obiect principal asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi în ambulatoriu, personalul medical specializat deserveşte populaţia Judeţului Gorj precum şi cea din localităţile limitrofe judeţului.

În consecință este nevoie ca spitalul să fie modernizat atăt in ceea ce privește confortul bolnavilor căt și în ceea ce se solicită de către personalul medical.

Denumirea lucrării: ,, Extindere rețea de oxigen la Secțiile Boli infecțioase, Dematologie și Oncologie, din cadrul Spitalului Județean de Urgență locația din Str. Unirii nr.56,,.

Beneficiar : *Spitalul Judeţean de Urgenţă Tg.Jiu, cu sediul în str. Progresului nr. 18 .*

Amplasamentul construcţiei ce se amenajează:

Spațiul în care funcționează in prezent Secțiile Boli infecțioase, Dermato-venerologie și Oncologie se află în locația din str. Unirii nr.56.

Spațiile unde funcționează aceste secții au fost într-un amplu proces de reabilitare și modernizare pe perioada COVID 19 fapt ce a dus la compromiterea vechii rețele de oxigen medical în anumite saloane.

Se dorește intrarea în normalitate a rețelei de oxigen în următoarele saloane:

Secția Dermato-venerologie -salonul nr.8 -necesare 2 prize oxigen;
Secția Boli infecțioase -salonul nr.1,3 și 4 – necesare câte 1 priză oxigen;
Secția Oncologie -salon nr.10 – necesar 2 prize de oxigen.

Cantităţile de materiale ce urmează a fi folosite la această reabilitare sunt :

Țeavă cupru O 15	65 m
Priză oxigen	7 buc.

Întocmit,
Ing. Cîrstoiu Sorin